
OZNACZENIA :
– PROJEKTOWANE PRZEWODY GRAWITACYJNE
– PROJEKTOWANE PRZEWODY TŁOCZNE
– KANALIZACJA ISTNIEJĄCA
S.r.p. – STUDNIA REWIZYJNA PRZYŁĄCZNA Z POLIPROPYLENU(PP-6)– WCINKA W ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ np. TYPU PRO400 PIPELIFE Z KINETĄ Dn160 DO RURY WZNOSZĄCEJ 400mm I RURY TELESKOPOWEJ 315mm Z WLĄZEM ŻELIWNYM OKRĄGŁYM.
z.u. – ZERWANIE UTWARDZENIA TERENU I PONOWNE UŁOŻENIE (POLBRUK, BETON, CHODNIK,SZLAKA).
z.d. – ZERWANIE I UŁOŻENIE DARNI.
w.m. – WYKOP MECHANICZNY NA ODCINKU PRZEWODU.
w.r. – WYKOP RĘCZNY NA ODCINKU PRZEWODU.
OPP MET. – OPASKI DO RUR PE TYPU OPP MET. DLA WLĄCZEŃ ODPŁYWU Z PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH W PRZEWODY TŁOCZNE PE
P.S. – PROJEKTOWANA STREFOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW. WYKONANIE w/g RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO.
P.Z. – PROJEKTOWANA ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW. WYKONANIE w/g RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO.
P.P. – PROJEKTOWANE PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW. WYKONANIE w/g RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO.
S.S.o. – STUDNIA SPUSTOWO–ODPOWIETRZAJĄCA.
S.S.p. – STUDNIA SPUSTOWO–PŁUCZNA.
S.r. – STUDNIA ROZPRĘŻNA.
S.a. – STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA.
Nr – NR PRZYŁĄCZA.
n.p. – typu (OKREŚLENIE PARAMETRÓW).
tA – ISTNIEJĄCE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (CHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM LUB ZERWANIEM)
w – ISTNIEJĄCE PRZEWODY SIECI WODOCIĄGOWEJ (CHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM LUB ZERWANIEM)
ks – ISTNIEJĄCE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ (CHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM LUB ZERWANIEM)
ŁĄCZY ARKUSZ NR 5
ŁĄCZY ARKUSZ NR 7
53 266 Duchewicz Anna Agata
odtworzenie trawnika – 7,5m²
wykop ręczny – 5,0m3.
utwardzenie drogi – 5,3m²
Projektowana domowa pompownia ścieków
o parametrach: 1 pompa wyporowa o wydajności 0,9 l/sek., o mocy 0,6kW, 1.450 obr/min. (dopuszcza, ciśnienie Pmax 1,0MPa, średnica rozta trapezu 12,5cm, waga 21kg, montowana w zbiorniku z PEHD DN800, H=2,5m, w skrzynka sterująca.
Wykonać wg rysunku szczegółowego.
P.P. 1.
P–136,95
T–136,80
K–135,45
D–134,45
Hc=2,50
Komora przecisku T.–136,80 o wym. 1.5x1,5 K–135,20 H=1,60 K.7
Komora przecisku T.–133,30 K–131,70 H=1,60 K.6
o wym. 1.5x1,5
Komora przecisku T.–132,30 K–130,70 H=1,60 K.4
o wym. 1.5x1,5
Komora przecisku T.–135,70 K–134,10 H=1,60 K.8
o wym. 1.5x1,5
Komora przecisku T.–133,50 K–131,70 H=1,60 K.5
o wym. 1.5x1,5
Przejście pod rowem
Przejście pod drogą
Przejście pod torami
Przejście kanałowe PE 63 Sidergo
Przejście kanałowe PE 110x6,6 Sidergo
Przejście kanałowe PE 160x9,5 Sidergo
OPP MET.–110x6,1
OPP MET.–160x9,5
Grunty wsi Sadłowo Gm. Rypin
Grunty wsi Nowe Sadłowo Gm. Rypin
– ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM
PROJEKT
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI SADŁOWO Z PRZEWODEM
TŁOCZNYM DO STARORYPINA PRYWATNEGO
SKALA 1:500
Ark. nr 6
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bajger 87-300 Brodnica ul. Bol. Wrzesiń 1
OBIEKT: MIEJSCOWOŚĆ SADŁOWO - STAROSTWO PRYWATNY
INWESTOR: GMINA RYPIN
ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI SADŁOWO - STAROSTWO PRYWATNY
Funkcja: Nazwisko i Imię: Podpis: Data:
Projektant: inż. bud. spec. bud. i urząd. uzatarne Zbigniew Bajger upr. proj. Nr BR-BS/0743/OOS/03 kwiecień 2014 r.
Asystent Projektanta: mgr inż. Kamil Kalinówki
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Malkiewicz upr.KTP/0125/POOS/07 Nr rys. 7