RRW.271.8.2021 Rypin, dnia 08 września 2021 roku

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 pn.**: „*Remont płyty jezdni wiaduktu w miejscowości Zakrocz*”.**

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pytanie 1. *W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o aktualne uzgodnienia, obecne się są już ważne.*
Odpowiedź: Zamawiający dołącza aktualne uzgodnienia w załączniku do wyjaśnień.

Pytanie 2. *Prosimy o potwierdzenie, że zawarcie umowy z PKP na udostępnienie terenu kolejowego na czas robót leży po stronie Zamawiającego (Gmina Rypin).*
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3. *Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć zabezpieczenie antykorozyjne betonu na wiadukcie?*
Odpowiedź: Tak, w wycenie należy ująć zabezpieczenie antykorozyjne betonu na wiadukcie.

Pytanie 4. *Prosimy o określenie długości odcinka drogi do remontu (dojazdy)?*
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to odcinek długości około 45mb.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Signed by / Podpisano przez:
Janusz Tyburski
Date / Data: 2021-09-08 13:02