

RRW.271.11.2017

Rypin, 22 września 2017 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa otworu głębinowego nr 4 wraz z montażem obudowy studni na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Starorypin Prywatny”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 ., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 19 września 2017 roku.

Pytanie 1.

Czy posiadacie państwo Plan Ruchu na wykonanie otworu głębinowego nr 4?

Jeżeli go Państwo nie posiadacie, to informujemy, że obowiązek wykonania Planu ruchu istnieje dla otworów o głębokości powyżej 100m.

Na jego sporządzenie, zatwierdzenie i uprawomocnienie potrzeba około 72 dni tj:

- sporządzenie wraz z dostarczeniem przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów minimum 14 dni,
- zatwierdzenie Planu Ruchu przez OUG Gdańsk 30 dni,
- rozpoczęcie prac wiertniczych może nastąpić po otrzymaniu i uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej Plan Ruchu tj. 14 dni oraz zgłoszeniu rozpoczęcia robót wiertniczych na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada Planu Ruchu. Do jego sporządzenia zobowiązuje się Wykonawcę.

Pytanie 2.

Czy posiadacie Państwo „decyzję środowiskową” niezbędną do sporządzenia Planu Ruchu?

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w trakcie i powinno zakończyć się do czasu podpisania umowy z wykonawcą.

Pytanie 3.

Przedmiar robót przewiduje likwidację studni głębinowej nr 1. Czy posiadają Państwo Projekt Robót Geologicznych na likwidację studni nr 1?

Odpowiedź:


Zamawiający zmienia treść SIWZ, rezygnując z części prac polegających na likwidacji studni nr 1. W związku z powyższym przy dokonywaniu wyceny należy pominąć dokonanie wyceny pozycji 3 przedmiaru robót: „Likwidacja otworu studni głębinowej nr 1 o gł. 50 m”.

Pytanie 4.

Czy w związku z wyżej zadanymi pytaniami termin wykonania zadania tj. 30.11.2017 jest realny do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ. Termin wykonania robót określono na 31.03.2018 r.

WÓJT

dr inż. Janusz Tyburski