

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „**Remont drogi gminnej nr 120350C Rusinowo – Rusinowo od km 0+000 do km 1+755**”.


Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania które wpłynęło dnia 05 marca 2019 roku, w poniższy sposób.

Pytanie 1.

Podczas wizji lokalnej przedmiotowego zadania zinwentaryzowana średnia szerokość istniejącej nawierzchni wynosi 4,72m, zaś zaprojektowana nawierzchnia wynosi 5,0m. Zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną minimalna szerokość istniejącej nawierzchni powinna wynosić 5,2m, aby było można na niej wykonać poszczególne warstwy konstrukcyjne z uwzględnieniem niezbędnych odsadzek. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje związane z koniecznością wykonania poszerzenia na odcinku od km 0+070 do km 1+755.

Odpowiedź:

Istniejąca nawierzchnia została wykonana w latach 80tych w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na podbudowie o szerokości 5,0 m. Nawierzchnia była również remontowana w latach 90tych w tej samej technologii. Mogą odcinkami występować mniejsze szerokości powierzchniowego utrwalenia (przy wykonaniu remontu w latach 90tych). Przy projektowaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej przyjęto, że nowa nawierzchnia składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, zostanie wykonana na istniejącej nawierzchni i podbudowie bez wykonywania tzw. odsadzek na poszczególnych warstwach. Zabezpieczeniem przed załamywaniem się krawędzi będą pobocza umocnione kruszywem kamiennym na szerokości 0,75 m i grubości warstwy 10 cm, dlatego nie zaprojektowano odsadzek – wszystkie warstwy posiadają szerokość 5,0 m. Zamawiający nie uzupełnia przedmiarów.

WÓJT

dr inż. Janusz Tyburski

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe Wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.